

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора Щербаков Александр Егорович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов (или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» Лазарева Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующим(им) при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

• Приборами учета потребляемых энергоресурсов МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» укомплектовано в полном объеме.

• В оперативном управлении учреждения находятся:

- здание детского сада (копии свидетельств прилагаются)

• Энергетический паспорт по результатам энергетического обследования МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» № ГЭ-0112/0007/БДЖ-191212/0173 от декабря 2012г.

• В период проведения проверки с 12.07.2017г. по 14.07.2017 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию и прекращение осуществления эксплуатации энергоустановок не поступало. Все энергоустановки действующие.

• Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	В распределительных щитах пыль, паутина. Оборудование не обслужено	п. 2.2.17 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. №6, далее ПТЭЭП	заведующий МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» Лазарева Елена Юрьевна
2	Щитовые учреждения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения	ПТЭЭП п.1.7.20	заведующий МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» Лазарева Елена Юрьевна

На основании пункта 3.4. Устава МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области», утвержденного 13.04.2016г. № 312, Лазарева Елена Юрьевна обязана выполнять мероприятия указанные в п.п. 1-2, выявленных замечаний.

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): несоответствия не выявлены

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

индивидуального предпринимателя отказался: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство: нет

_____ (наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: _____

_____ (наименование помещения/ОГЮ)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица поступали/не поступали (отметить нужное)

_____ (Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, выполнявшего фотофиксацию)

_____ (Ф.И.О., должность, подпись законного представителя юридического лица или представителя по доверенности, дата)

Прилагаемые к акту документы: предписание №Б7/207-3048 от 14.07.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлена: Лазарева Елена Юрьевна От объяснений по выявленным в ходе проверки нарушениям, отказалась.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: Лазарева Елена Юрьевна (от объяснений по выявленным в ходе проверки нарушениям, отказалась)

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” июля 2017 г.

_____ (подпись)
(Инициалы)

От ознакомления с актом проверки Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался: _____



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ №Б7/207-3048
об устранении нарушений в электроэнергетике

" 14 " июля 20 17 г. по адресу: Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Ф.
Энгельса, д.28
(место проведения проверки)

Юридическое лицо: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» (сокращенное наименование МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области»), Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Ф. Энгельса, д.28.

ОГРН 1033106502021, ИНН 3122008370

законный представитель юридического лица: заведующий МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» Лазарева Елена Юрьевна.

На основании: распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.06.2017г. №Б7/207-3048 «О проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области», с 12 июля 2017г. (9-00) по 14 июля 2017г. (18-00), проведена плановая выездная проверка **в отношении:**

МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области»

(РФ, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Ф. Энгельса, д.28)

заведующий МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области»
Лазарева Елена Юрьевна

Лицо (а), проводившее проверку:
Щербаков Александр Егорович

государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора и
надзора за ГЭС по Белгородской области
Верхне-Донского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовали:
Лазарева Елена Юрьевна

заведующий МДОУ «ДС комбинированного
вида №8 г. Алексеевка Белгородской
области»

проведена **плановая выездная** по осуществлению Государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, государственного энергетического надзора.

Сведения о результатах **плановой выездной** проверки соблюдения требований в электроэнергетике:

при проведении проверки в МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» выявлено 2 (два) нарушения.

На основании Акта проверки от 14 июля 2017г. №Б7/207-3048, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (с доп. и изм.), я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГЭС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

Щербаков Александр Егорович

(Ф.И.О., инспекторская должность.)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу: МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области», (РФ, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Ф. Энгельса, д.28 и его законному представителю – заведующему МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» Лазаревой Елене Юрьевне - организовать устранение выявленных нарушений:

№ п/п	Конкретное нарушение требований промышленной безопасности	Нормативный документ и номер его пункта, требования которого нарушены	Объект надзора, на котором нарушены требования промышленной безопасности	Срок устранения нарушения
1	В распределительных щитах пыль, паутина. Оборудование не обслужено	п. 2.2.17 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. №6, далее ПТЭЭП	МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области»	14.08.2017г
2	Щитовые учреждения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения	ПТЭЭП п.1.7.20	МДОУ «ДС комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области»	14.08.2017г

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица или индивидуальному предпринимателю Лазаревой Елене Юрьевне предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **14 августа 2017 года** направить уведомление заместителю руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Колодезному В.А. об исполнении данного предписания по адресу 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18 и факсимильным сообщением по телефону 8 (4722) 34-04-46.

К уведомлению приложить следующие документы _____

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения предписания Вы вправе представить в Верхне-Донское Управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Предписание может быть обжаловано в соответствии с гл. 24 АПК в течении 3-х месяцев со дня получения.

Предписание от «14» июля 2017 года №Б7/207-3048 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи лиц, участвующих в проверке: _____

Подписей лиц, присутствовавших при проверке: _____

Лазарева Елена Юрьевна

✓ Е. Лазарева
(подпись)

Об устранении нарушений и выполнении предписания известить:

Верхне-Донское управление Ростехнадзора до " 14 " августа 20 17 г.

(наименование Ростехнадзора, территориального органа
Ростехнадзора)

(дата известия)

Для подтверждения выполнения предписания представить следующие сведения:

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки:

в 3 квартале 20 17 г.

(квартал, месяц)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ Е. Лазарева
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство:

(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: в помещении/опасном производственном объекте -

(наименование помещения/ОПО)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица поступали/не поступали (отметить нужное)

Ф.И.О., наименование должности, подпись лица,
выполнившего фотофиксацию

Ф.И.О., должность, подпись законного представителя
юридического лица или представителя по доверенности лица

Подписи лиц, проводивших проверку:

Предписание получила:

Лазарева Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 14 " июля 20 17 г.

Пометка об отказе получения предписания:

✓ Е. Лазарева
(подпись)
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)